


**Puissance Prévisionnelle
12KVA**

20/06/2012
1/3
1.0

LP Electricité
Tél 06 49 02 59 00
Web : www.lp-electricite.fr

REPERE	TD1	P1	JDB1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	JDB2	Q9	Q10	Q11		
DESIGNATION	DB	Parafoudre	Inter dif	Plaque_cuisson	Lave_linge	Ecl Salon Cuisine	PC Ch1 Ch2	Hotte de cuisine	Lave_vaisselle	Congelateur	Inter dif	Four	Sèche linge	Ecl Ext		
DIVERS														Tube IRL		
TYPE PROTECTION P.D.C. / COURBE	Disj. Branch.	Type 2 lmax 12kA	Inter.dif.	Disj. Fixe 4,5KA C	Disj. Fixe 4,5KA C	Disj. Fixe 4,5KA C	Disj. Fixe 4,5KA C	Disj. Fixe 4,5KA C	Disj. Fixe 4,5KA C	Disj. Dif. 4,5/6KA C	Inter.dif.	Disj. Fixe 4,5KA C	Disj. Fixe 4,5KA C	Disj. Fixe 4,5KA C		
CALIBRE	30/60A		63A	32A	20A	16A	20A	10A	20A	16A	40A	20A	20A	16A		
ProtCI	500 mA		30 mA							30 mA	30 mA					
SECTION		HO7V-R 16mm ²	HO7V-R 16mm ²	HO7V-R 6mm ²	HO7V-U 2.5mm ²	HO7V-U 1.5mm ²	HO7V-U 2.5mm ²	HO7V-U 1.5mm ²	HO7V-U 2.5mm ²	HO7V-U 2.5mm ²	HO7V-R 16mm ²	HO7V-U 2.5mm ²	HO7V-U 2.5mm ²	U1000R2V 3G1.5mm ²		

Exemple installation mono
Pavillon



REPERE	Q12	Q13	Q14	Q15	JDB3	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20		Q21	JDB4	Q22		
DESIGNATION	Ecl Ch1 Ch2 SDB	PC Salon	Ecl Garage Buanderie Entrée - WC - Esc	Sonnerie	Inter diff	VMC	PC Ch3 SDB	PC Garage Buanderie Entrée	PC Cuisine	Portail		ECS piloté par gestionnaire d'énergie	Inter diff	Gestionnaire d'énergie		
DIVERS			Garage R2V	TPC IRL				Garage R2V		TPC IRL						
TYPE PROTECTION P.D.C. / COURBE	Disj. Fixe 4,5KA C	Disj. Fixe 4,5KA C	Disj. Fixe 4,5KA C	Disj. Fixe 4,5KA C	Inter.dif.	Disj. Fixe 4,5KA C	Disj. Fixe 4,5KA C	Disj. Fixe 4,5KA C	Disj. Fixe 4,5KA C	Disj. Fixe 4,5KA C		Disj. Fixe 4,5KA C	Inter.dif.	Disj. Fixe 4,5KA C		
CALIBRE	16A	20A	16A	2A	40A	2A	20A	20A	20A	16A		20A	63A	2A		
ProtCI					30 mA								30 mA			
SECTION	HO7V-U 1.5mm ²	HO7V-U 2.5mm ²	HO7V-U 1.5mm ²	U1000R2V 3G1.5mm ²	HO7V-R 16mm ²	U1000R2V 3G1.5mm ²	HO7V-U 2.5mm ²	HO7V-U 2.5mm ²	HO7V-U 2.5mm ²	U1000R2V 3G2.5mm ²		HO7V-U 3G2.5mm ²	HO7V-R 16mm ²	HO7V-U 1.5mm ²		


20/06/2012

2/3

1.0

LP Electricité
Tél 06 49 02 59 00
Web : www.lp-electricite.fr

Exemple installation mono
Pavillon



REPÈRE	Q23		Q24		Q25		Q26		Q27						
DESIGNATION	Chauffage Cuisine Buanderie		Chauffage Salon		Chauffage Ch1 Ch2		Chauffage Ch3 Entrée		Chauffage SDB						
DIVERS															
TYPE PROTECTION P.D.C. / COURBE	Disj. Fixe 4,5KA C		Disj. Fixe 4,5KA C		Disj. Fixe 4,5KA C		Disj. Fixe 4,5KA C		Disj. Fixe 4,5KA C						
CALIBRE	20A		20A		20A		20A		10A						
ProtCI															
SECTION	HO7V-U 2.5mm ²		HO7V-U 2.5mm ²		HO7V-U 2.5mm ²		HO7V-U 2.5mm ²		HO7V-U 1.5mm ²						

Exemple installation mono

Pavillon

LP Electricité

Tél 06 49 02 59 00

Web : www.lp-electricite.fr

20/06/2012

3/3

1.0

